

POLYtub – POLYtop

Descriptif type

LOT : GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE

- Les conduits de cheminée maçonnés Polycombustibles de LA NIVE seront constitués d'enveloppes extérieures en béton allégé de 25 cm de hauteur, de tubes en céramique réfractaire de 50 cm de hauteur et d'une isolation.
- Les conduits comporteront des réservations aux quatre angles des boisseaux à proximité des canaux de ventilation. Ces réservations seront utilisées pour rendre la souche monobloc si nécessaire.
- La souche maçonnée sera enduite conformément au **DTU 26.1** et chapeautée par un extracteur statique en béton ou mitron céramique pour les générateurs de plus de 70 KW.
- La mise en oeuvre de ces éléments constitutifs devra être conforme aux prescriptions du Dossier Technique Fabricant notamment en ce qui concerne le jointoiment, et aux prescriptions du **DTU 24.1 de Février 2006**.
- L'ensemble des accessoires associés au système pour permettre une mise en oeuvre simple et rapide du conduit, devra être utilisé de manière à être en conformité avec l'avis technique Fabricant.

Type de conduit employé

Modèle général

- **Type de conduit :**

- Départ sol
- Départ plafond

- **Accessoires complémentaires :**

- Chevêtre métallique bas réglable en hauteur
- Chevêtre métallique haut
- Sipoport mural
- Kit tempête
- Kit pour habillage de souche
- Souche bretonne 40 x 76
- Souche bretonne 40 x 117

- **Diamètre(s) (en cm) intérieur(s) du/des conduit(s) céramique :**

- 14
- 16
- 18
- 20
- 23*
- 25
- 30
- 35
- 40

- **Cheminée de type :**

- Simple conduit
- Simple conduit avec gaine de ventilation
- Double conduit
- Double conduit avec gaine de ventilation

*uniquement en départ plafond

Pour tout renseignement technique, nous consulter.